




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "B"

| OZNACZENIE NA RYS. | | Dw1 | Dw2 | Dw3 |
|------------------------|-----------|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |
| | | | samozamykacz | |
| ILOŚĆ SZTUK | LEWE | - | - | - |
| | PRAWE | 1 | 1 | 1 |
| | INNE | - | - | - |
| WYMIARY W ŚWIETLE MURU | SZEROKOŚĆ | 100(900) | 100(900) | 90(80) |
| | WYSOKOŚĆ | 208(203) | 208(203) | 208(203) |
| UWAGI | | drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne, | drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne, bulaj | drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne, |

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalną okleiną wenge
 - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
 - wypełnienie płyta wiórowa otworowana
 - ościeżnica stała MDF,
 - trzy zawiasy czopowe regulowane
 - zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej
 - tuleje wentylacyjne chrom
 - bulaj Ø320 z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna
 - klamka nikiel
 - wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej
 - w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należy stosować w ramie skrzydła systemowe wzmocnienia
- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki