

Piaski, dnia 16 marca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 529610-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 14.03.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie o jaką pompę ciepła chodzi ponieważ w projekcie występuje pompa ciepła Viessmann Vitocal 300-G Pro BW302.C140 z mocą grzewczą przy B0/W55 127 kW, natomiast w tym samym projekcie w tym samym projekcie wymagania równoważności dotyczą pompy Viessmann Vitocal 300-G Pro BW302.C180 czyli o jeden wyższy model urządzenia w typoszeregu wskazanego producenta? Czy zatem wiążąca jest moc 127 kW przy B0/W55 ?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pompę ciepłą o parametrach technicznych o nominalnej mocy grzewczej:

- w punkcie B0/W35 wg EN 14511, Min. 173 kW w jednym urządzeniu,
- w punkcie B0/W55 wg EN 14511, Min. 165 kW w jednym urządzeniu.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Piaskach

mgr Waldemar Szatek