

Piaski, dnia 21 marca 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 529610-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 19.03.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

### Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie pojemności zbiornika buforowego. W opisie, w zestawieniu istnieje zbiornik o poj. 3000 l, na załączonych rysunkach zbiornik o poj. 2000 l.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować 1 bufor o poj.  $V=3000 \text{ dm}^3$ .

### Pytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie jaki typ izolacji zastosować dla przewodów wewnętrznych instalacji pomp ciepła. W opisie istnieje zapis iż należy użyć otulin z polietylenu, w zestawieniu wymieniono izolację ALFAROCK z wełny mineralnej.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować izolację termiczną spełniającą obecne wymagania w tym zakresie.

### Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie czy podane w zestawieniu ilości rur przewodowych i izolacji się zgadzają?

Rura stalowa bez szwu przewodowa DN100 – 12 m

Rura stalowa bez szwu przewodowa DN 65 – 10 m

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilości rur przewodowych – należy założyć, że podane ilości rur mogą ulec zmianie w trakcie realizacji ze względu na ewentualną zmianę lokalizacji urządzeń w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

### Pytanie 4

Prosimy o sprecyzowanie grubości izolacji. W zestawieniu istnieje zapis:

Izolacja ALFAROCK z wełny mineralnej Rockwool na folii DN100 – gr. 25 mm

Izolacja ALFAROCK z wełny mineralnej Rockwool na folii DN65 – gr. 20 mm

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubości stosowanych izolacji muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom w zakresie współczynników przewodzenia zastosowanego materiału.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Piaskach  
  
mgr Waldemar Szalek