

Piaski, dnia 21 marca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 529610-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 19.03.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1


Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek równoważności przy zastosowaniu kaskady pomp ciepła, gdzie każda pompa będzie spełniać warunek równoważności za wyjątkiem mocy gdzie łącznie obydwie pompy łącznie będą miały wymaganą moc?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kaskady pomp ciepła. Wymagany jest układ z jedną pompą ciepła.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Piaskach

mgr Waldemar Szatek