

Piaski, dnia 18 maja 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - montaż instalacji fotowoltaicznych p mocy 40,0 kWp i 23,2 kWp**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 556846-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 17.05.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

### Pytanie 1

Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie ogniw fotowoltaicznych o mniejszych mocach np. 360W, gdyż ogniwa fotowoltaiczne o mocy 400W są bardzo trudne w dostępie w Polsce.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy 360W pod warunkiem uzyskania mocy całkowitej instalacji – odpowiednio 23,2 kWp i 40,0 kWp i parametrach nie gorszych niż opisywane w dokumentacji projektowej.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.